



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
**СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ ССПБ.RU.ОП031.Н.00761

Зарегистрирован в государственном реестре  
 Системы сертификации в области пожарной  
 безопасности «24» октября 2008 г.

Действителен до «24» октября 2011 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец:

**Блоки YTONG® из конструкционно-теплоизоляционного газобетона  
 автоклавного твердения для конструкции стен несущих (марка по  
 плотности не ниже D400; класс по прочности не ниже В 2,0),  
 выпускаемые по СТО 73045594-001-2008**

**57 4140**  
код ОКП

код ТН ВЭД

*Наименование продукции*

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в  
 СНиП 21-01-97\* (п. 5.18\*):

- предел огнестойкости образца конструкции стены несущей из блоков YTONG®  
 (толщина от 240 до 400 мм) составляет не менее REI 180 (ГОСТ 30247.0-94)  
 при равномерно распределенной нагрузке 7,5 т/пог.м (без учета собственного веса)

*Наименование ИД*

**Добровольная сертификация**

**Сертификат распространяется на серийное производство**

*Серийное производство, номер, размер и дата выпуска партии, номер и дата контракта поставки, номер единичного изделия*

Сертификат выдан ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр Можайск», ОКПО 73045594

*Наименование предприятия, организации*

Юр. адрес: 143204, Россия, Московская обл., Можайский район, п. Строитель

Факт. адрес: 115088, Россия, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 31

Тел. (495) 710-70-23/24, факс (495) 710-70-26

*Адрес, телефон, факс*

Изготовитель ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр Можайск», ОКПО 73045594

*Наименование предприятия, организации*

143204, Россия, Московская обл., Можайский район, п. Строитель

Тел. (496 38) 48-220, факс (496 38) 48-008

*Адрес, телефон, факс*

Руководитель органа по сертификации

Н. В. Ковыршина

Эксперт

А. В. Ржанковский



№ 0216979